



Lidzbark Warmiński, dnia 20.04.2021r.

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Wykonanie oświetlenia przy ul. Wybickiego w Lidzbarku Warmińskim w zakresie II - etapu budowy oświetlenia ulic osiedla Kościuszki w Lidzbarku Warmińskim w ramach zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego”.**

W imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, zwanej dalej: „Zamawiającym”, zawiadamiam, że jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z pismem o udzielenie wyjaśnień. Poniżej przedstawiam treść pytań zawartych w piśmie wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami:

Pytania:

- „1) Prosimy o sprecyzowanie typu kabla, jaki ma być zamontowany. W projekcie jest YKY 4x16mm², a w przedmiarze robót jest YAKY 4x25mm².
- 2) Czy 13 słupów ma być o wysokości 8 m, a jeden słup o wysokości 10 m tak jak w przedmiarze? Czy tak jak w projekcie wszystkie o wysokości 8 m?
- 3) Czy montaż szafki oświetleniowej SO wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia?
- 4) Jakie należy zastosować oprawy? Zgodnie z opisem w przedmiarze robót, czy zgodnie z opisem w projekcie?”

Wyjaśnienia:

- 1) Zamawiający informuje, że należy zamontować kabel YAKY 4x25 mm².
- 2) Wszystkie słupy mają być o wysokości 8 m;
- 3) Montaż szafki oświetleniowej nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia;
- 4) Zgodnie z przedmiarem robót należy zastosować oprawy LED.

BURMISTRZ

Jacek Wiśniowski